

 	
--	--

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Incumprimento na análise de PCQA aos parâmetros manganês, ferro e alumínio no Ponto de Amostragem: Samulhão-Café Caçador. Data de Amostragem: 01/04/2026. O resultado obtido para manganês foi de 1360 µg/L, sendo o valor recomendado de 50 µg/L. A provável causa será uma falha no tratamento. Medidas correctivas: Ajustar a dosagem do reagente. Realizou-se análise de verificação no dia 06/05/2026 cujo resultado foi <10 µg/L. O resultado encontra-se de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto.

O resultado obtido para alumínio foi de 6700 µg/L, sendo o valor recomendado de 200 µg/L. A provável causa será uma falha no sistema de tratamento com polícloreto de alumínio. Medidas correctivas: Ajustar a dosagem do reagente. Efectuou-se uma análise de verificação para a determinação do parâmetro no dia 06/05/2026 cujo resultado foi: 252 µg/L. Al, no ponto de amostragem em questão. O resultado não se encontrava de acordo com o valor recomendado e como tal foi revisto o tratamento utilizado na ETA do Rio Maças e realizou-se nova análise de verificação no dia 03/06/2026, ainda não se tendo obtido o resultado até à data.

O resultado obtido para ferro foi de 3610 µg/L, sendo o valor recomendado de 200 µg/L. A provável causa será uma falha no tratamento. Medidas correctivas: Ajustar a dosagem do reagente. Realizou-se análise de verificação no dia 06/05/2026 cujo resultado foi 153 µg/L. O resultado encontra-se de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto.

O Presidente da CMV: Data da publicação no website da CMV:

(António dos Santos João Vaz)