

 		DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE VIMIOSO						2º TRIMESTRE 2026			
		ZONA DE ABASTECIMENTO: SI VILA CHÃ Localidades abastecidas: Vila Chã									
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de Agosto procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela Autoridade Competente (ERSAR).											
Parâmetro	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas		
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas			
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0	N/100 ml	0	---	0	100%	2	2	100%		
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	---	0	100%	2	2	100%		
Desinfetante residual	---	mg/l	0,4	0,62	---	---	2	2	100%		
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---		
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	---	---	---	---	0	0	---		
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	---	---	---	---	0	0	---		
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	---	---	---	---	0	0	---		
Cor	20	mg/l PtCo	---	---	---	---	0	0	---		
Turvação	4	UNT	---	---	---	---	0	0	---		
Enterococos	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---		
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	---	---	---	---	0	0	---		
Ferro	200	µg/l Fe	---	---	---	---	0	0	---		
1,2 - dicloroetano	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Alumínio	200	µg/L Al	---	---	---	---	0	0	---		
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	---	---	---	---	0	0	---		
Antimónio	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---		
Arsénio	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---		
Benzeno	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	100%		
Boro	1,0	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---		
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	---		
Cádmio	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---		
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---		
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---		
Cianetos	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---		
Cloretos	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---		
<i>Clostridium perfringens</i>	0	N/100 ml	---	---	---	---	0	0	---		
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---		
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---		
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	---	---	---	---	0	0	---		
Fluoretos	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---		
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Benzo(g,h,i)perileno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---		
Manganês	50	µg/l Mn	---	---	---	---	0	0	---		
Mercurio	1,0	µg/l Hg	---	---	---	---	0	0	---		
Nitratos	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	---		
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	---	---	---	---	0	0	---		
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---		
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	---	---	---	---	0	0	---		
Pesticidas - total	0,50	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Bentazona	0,10	µg/l	<0,030	---	0	100%	1	1	100%		
Dimetnamida-P	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Imidaclopride	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
M656PII051	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
MCPA	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Selénio	10	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---		
Sódio	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---		
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	---		
Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Tetracloroeteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Tricloroeteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Trihalometanos - total (THM):	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Cloroformio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Bromoformio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Bromodichlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Dibromochlorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---		
Dose indicativa	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---		
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---		
α-total	0,1	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---		
Cloritos	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---		
Cloratos	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---		
Potássio	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---		
Urânio 238	---	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---		
Cloritos	0,25	mg/l ClO ₂	---	---	---	---	0	0	---		
Cloratos	---	mg/l ClO ₃	---	---	---	---	0	0	---		
Potássio	---	mg K/L	---	---	---	---	0	0	---		

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Não aplicável	
O Presidente da CMV:	Data da publicação no website da CMV:
(António dos Santos João Vaz)	